

# Nachweis Stoßfestigkeit



## Prüfbericht 104 30378/2

Auftraggeber **Friedrich Knapp GmbH**  
**Ignaz-Innerhuber-Str. 6**  
  
**3300 Amstetten**  
**Austria**


### Grundlagen

prEN 14351-1 : 2004-04, Fenster und Außentüren – Produktnorm

Prüfnormen:  
EN 12211 : 2000-06

Produkt	<b>Festverglasung mit Glasbefestigung mittels Glasleistencilip</b>
Bezeichnung	<b>Glasleistencilip GLH 16</b>
Außenmaß (B x H)	<b>1600 mm x 1600 mm</b>
Rahmenmaterial	<b>Lamellierte Profile aus Nadelholz</b>
Besonderheiten	<b>Glas wird mittels Glasleistencilip GLH 16 in Position gehalten</b>
Befestigung	<b>Verschraubung mit Würth-WÜPOFAST-Schrauben</b> <b>Pan-Head, Vollgewinde, verzinkt, PZ1</b> <b>3,0 mm x 25 mm, Artikelnummer: 1963 25</b>

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Fenster nach prEN 14351-1 : 2004-04.

### Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessungen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 5 Seiten


- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

## Stoßfestigkeit – EN 13049



### Klasse 3

ift Rosenheim  
20. September 2005

  
i. V. Jörg Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Fenster & Fassaden

  
i. A. Torsten Voigt, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Fenster & Fassaden



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.+49 (0) 8031 / 261-0  
Fax+49 (0) 8031 / 261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 38 22  
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung: BAY18  
Notifizierung in Europa: Nr. 0757